

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AA92.B.00112
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374374
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТЕРНАТИВА" (ООО "АЛЬТЕРНАТИВА").
(наименование и место- Адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6. E-mail: alter.nnov@yandex.ru.
нахождение заявителя) ОГРН: 1155263005622. Телефон +78314129890, факс +78314129890.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТЕРНАТИВА" (ООО "АЛЬТЕРНАТИВА").
(наименование и место- Адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6. Адрес производства: 603127, г.
нахождение изготовителя Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6. E-mail: alter.nnov@yandex.ru.
продукции) ОГРН: 1155263005622. Телефон +78314129890, факс +78314129890.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, (ООО "ЦОС"). Адрес места осуществления деятельности: 143909, Московская обл.,
выдавшего сертификаты соответствия) г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11AA92
выдан 01.10.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA92 дата внесения в реестр 10.09.15 г. Федеральной службой по
аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали (толщина стенки не
менее 0,8мм) с применением комплексной конструктивной
огнезащитной системы «ОБМ-Вент», состоящей из огнезащитного
базальтового материала облицованного неармированной алюминиевой
фольгой, марки ОБМ-5Ф (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. № 1), толщиной 5 мм и огнезащитного
покрытия EXPERT (ТУ 2262-001-38653408-2014), расходом не менее 0,6 кг/кв.м., смонтированного по
технологическому регламенту № В-007/30 от 01.07.2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред.
от 13.07.2015 г.) ГОСТ Р 53299-2013
"Воздуховоды. Метод испытаний на
огнестойкость"

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 150P/91-16 от
14.07.2016 г. ИЛ ООО «ЦОС», аттестат аккредитации
№ ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015 г. Адрес: Московская обл., Ногинский р-н, п.т. Воровского, уч. 3. Предел
огнестойкости по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности составляет не менее
EI 30.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.31075.СДС.1-243А от 28.08.2015 г., выданный
Органом по сертификации Систем менеджмента качества ООО «НПК «Техсервис».
ТУ 5769-001-38653408-2012 с изменен. № 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.07.2016 по 14.07.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев А.Н. Ерофеев