



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР195/2.Н.00108
(номер сертификата соответствия)

021043

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВА» (ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»).
Адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 15.
ОГРН: 1155263005622
Телефон: (831) 412-98-90, факс: (831) 412-98-90. E-mail: alter.nnov@yandex.ru, www.basaltnn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВА» (ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»).
Адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 15.
ОГРН: 1155263005622
Телефон: (831) 412-98-90, факс: (831) 412-98-90. E-mail: alter.nnov@yandex.ru, www.basaltnn.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты» 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ОС.ПР.195/2 до 02.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Воздуховод огнестойкий из оцинкованной стали (толщина стенки не менее 0,5 мм) с поперечным сечением не более 600х900 мм, с комплексной огнезащитной системой «ОБМ-Вент» (в составе: внутренний слой - огнезащитное покрытие «EXPERT» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной сухого слоя 1,1 мм с расходом не менее 1,5 кг/м² (без учета технологических потерь), внешний слой - огнезащитный базальтовый материал ОБМ-5Ф (ТУ 5769-001-38653408-2012 изм. №1) толщиной 5 мм), изготавливаемый в соответствии с технологическим регламентом № В-005/60 от 12.08.2015 г. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

48 6367

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости воздуховода по потере плотности и потере теплоизолирующей способности - EI 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.177/2 до 02.07.2018 г.

Протокол испытаний № 15-10-09/1ДС от 09.10.2015 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты». Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент № В-005/60 от 12.08.2015 г.
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.31075.СДС.1-243А от 28.08.2015 г., выданный Органом по сертификации Систем менеджмента ООО «НПК «ТехСервис».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.10.2015 г. по 12.10.2020 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.В. Трушкин